


Samenvatting van Onderzoek

96-CVB-RO761-OPDEK-STAAAL



krepel
deuren

Basisgegevens	Resultaat	35 min. naar het vuur toe 30 min. van het vuur af
	Rapportnummer	96-CVB-RO761
	Land	NL
	Binnen-/buitendeur	Bi
	Hout/stalen kozijn	Staal
	Opdek/Stomp	Opdek sponning 25x11
	Rapportgegevens	Getest volgens norm
Deurgegevens	Afmeting deur (DxBxH)	38x956x2115
	Naar- van het vuur af draaiend	35 min. naar het vuur toe 30 min. van het vuur af
	Afmeting glasopening	geen
	Gewicht	40 kg
	Toplaag (finez/kunststof/verf)	Board
	Materialen	geheim
	Sponningafmeting (HxD)	n.v.t.
	Brandw. voorzieningen	ja
Kozijngegevens	InmetSEL/Montage	Montage ongevuld
	Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk	Bovenlicht met uitschuifstukken
	Sponningafmeting (HxD)	15x25
	Materiaal	Staal
	Houtzwaarte* c.q. staaldikte	Doorsnede 45x90 0,9 mm
	Brandw. voorzieningen	nee
Wandgegevens	Metal stud / gasbeton / gips	Gipsblokken Gibo 70 mm
	Brandw. voorzieningen	nee
Hang- en sluitwerk	Slottype	Nemef 1255-2
	Sluitkom(men)	n.v.t.
	Sluitplaat	gestanst
	Scharnieren	3x paumelle
	Beslag	Aluminium
	Deurnaald (+ evt. kantschuiven)	geen
	Valdorpel	geen
	Deurdranger	geen
Glasgegevens	Type	Spiegeldraadglas in bovenlicht
Uitbreidingen van toepassing	<ul style="list-style-type: none"> • Ook toegestaan zonder bovenlicht mits bovendorpel hetzelfde profiel als kozijnstijlen heeft • Kozijn, zie 98CVB-B0171/HRP/GTTB • Houten kozijn, zie 95CVB-BO760 • Zie schrijven TNO: 98CVB-BO876/HRP/GTTB d.d. 21-10-1998 	
Deelnemers	Opdrachtgever	FND
	Wie mogen van dit rapport gebruik maken?	<ul style="list-style-type: none"> • Krepel